

CA-1634826-2



ÉMI-TÜV

ALFA beltéri diszperziós falfesték megnevezésű minta termékvizsgálata a 1634826 számú megbízás alapján.

Megbízó:
REVCO MAGYARORSZÁG Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5.

Az R-11634826 számú vizsgálati jegyzőkönyvek alapján igazoljuk, hogy az alábbi minta

ALFA beltéri fehér diszperziós falfesték minta

melyet a REVCO MAGYARORSZÁG Kft. gyárt, a vizsgálataink és a benyújtott dokumentáció alapján megfelel az alábbi műszaki paramétereknek:

A termék besorolása: finom szemcsefinomságú, matt, kiadósság 2 osztály, nedves dörzsállóság 5-ös osztály besorolásnak. Magas vízgőzáteresztő képességű.

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

MSZ EN 13300:2002

Érvényes: 2024/04/01, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.

Budapest, 2021.04.01.



Varjú András
Osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
KERMI Osztály

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül.